

Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

T +31 88-1348690
E communicatie@knzb.nl
www.water-vrij.nl

Onderwerp 5 tips voor zwembaden om snel weer operationeel te zijn

1. Hoewel de douches dicht blijven is het belangrijk te zorgen dat de accommodatie Legionellaveilig is. Tijdens de lockdown werd er veel minder water verbruikt in de zwembaden, wat de kans op een legionella besmetting verhoogd. Veel zwembaden hebben daarom tijdens de lockdown beheersmaatregelen uitgevoerd om het water in de leidingen regelmatig te verversen en legionellaspoelingen uitgevoerd. Overtuig jezelf ervan dat alle legionellarisico's gedekt zijn. Zorg ervoor dat de douches niet per abuis geactiveerd kunnen worden.
2. Zorg dat het opwarmen van het zwembadwater langzaam gebeurt. Tijdens te snel opwarmen kunnen bouwkundige spanningen ontstaan waardoor er tegelschade kan ontstaan. Het zou jammer zijn dat nu net voor de opening een onveilige situatie ontstaat door scherpe randen in het bad. Een opwarming van 1°C per 24 uur is over het algemeen langzaam genoeg. Raadpleeg bij twijfel een bouwkundig adviseur. Als door deze maatregel de temperatuur van het water op 16 maart niet op het gewenste niveau kan zijn moet je overwegen om een of meerdere dagen later open te gaan, of om een lagere temperatuur voor de zwemmers te accepteren.
3. Zorg dat de techniek een aantal dagen voor de heropening op de juiste setpoints staat. Hanteer voor de desinfectie van het water de in de richtlijn genoemde waarden (1.2 mg/L vrij chloor en zuurgraad van 7.2 pH), of een andere combinatie uit het groene/gele gebied van figuur 1 uit de richtlijn "Veilig zwemmen in Coronatijd". Voor de luchtbehandeling geldt nog steeds dat recirculatie toegestaan is. Zorg ervoor dat de ventilatoren wel op 80-100% capaciteit functioneren gedurende de openingstijden en niet een bezetting gestuurde regeling (bijvoorbeeld op CO₂). Eventuele aerosolen verdwijnen dan het snelste. Recreatieve elementen blijven nog uit, maar worden wel dagelijks geschakeld om te voorkomen dat hier legionellaproblemen kunnen ontstaan.
4. Zorg dat alle aanduidingen voor de coronamaatregelen goed zichtbaar zijn en vernieuw ze daar waar nodig. Het is belangrijk om de routing in het zwembad zo te kiezen dat er zo min mogelijk kruisingen zijn tussen komende en vertrekkende zwemmers. De RIVM maatregelen blijven van kracht, de belangrijkste zijn; blijf thuis als je ziekteverschijnselen hebt, houdt minimaal 1.5m afstand en draag een mondkapje in openbare ruimtes, dus ook in de zwembaden. Zorg dat het mondkapje niet nat wordt, want dan geeft het kapje minder bescherming. Neem een reservekapje mee voor het geval het mondkapje toch nat wordt. In het zwembad mag het mondkapje af.
5. Zorg dat oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden, zoals klinken en relingen, regelmatig gedesinfecteerd worden. Dit geldt ook voor lesmateriaal. Gebruik het lesmateriaal zo min mogelijk en spoel het goed af in het zwembadwater na gebruik. We hebben wel te maken met versoepelingen maar de besmettingscijfers zijn nog steeds hoog en we willen niet geconfronteerd worden met verspreiding van het coronavirus via de zwembaden.

Samenwerkende partijen in de zwembranche:

Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).